



證書編號：L2615-121030

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

茲證明

富山電機有限公司

富山電機測試實驗室

高雄市鳥松區美庄路 12 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2005

認 證 編 號：2615

初次認證日期：一百零一年十月三十日

認證有效期間：一百零一年十月三十日至一百零四年十月二十九日止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁

董事長

陳 介 山

中華民國一百零一年十月三十日



證書編號：L2615-121030

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證編號：2615

實驗室主管：吳拓和

31.08 電力設備

高壓配電盤

E006

- a. 構造檢查
- b. 主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗
- c. 主回路電阻量測
- d. 機構動作試驗
- e. 配線之確認及電氣動作試驗
- f. 溫升試驗

CNS 3990

CNS 3991, 第 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.101, 4.102, 4.103 節

IEC 62271-1, 第 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 節

IEC 62271-200, 第 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.102, 7.104 節

3 ϕ , 24 kV Max., 1250 A Max., 60 Hz

報告簽署人：吳拓和, 張富勝

31.12 電力設備

低壓配電盤

低壓分電盤(箱)

E007

- a. 構造檢查
- b. 耐電壓試驗
- c. 機構動作試驗
- d. 程序試驗

CNS 13542

CNS 13543 第 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 節

3 ϕ , 600 V Max., 6300 A Max., 60 Hz

報告簽署人：吳拓和, 張富勝

(以下空白)