



財團法人

台灣大電力研究試驗中心

Taiwan Electric Research & Testing Center

高電力實驗室

試驗編號：SG20120008-AD1

金屬閉鎖型配電箱及控制箱保護等級驗證試驗

申請單位：富山電機有限公司

地 址：高雄市鳥松區美庄路 12 號

製造單位：富山電機有限公司

地 址：高雄市鳥松區美庄路 12 號

試樣名稱：金屬閉鎖型配電箱及控制箱

試樣型式：FS24-1250-25

試樣規格：3 ϕ 、60Hz、24kV、1250A、25kAx3sec、IP45

製造號碼：FS-10105-01

試樣數量：壹組

依據標準：CNS 14165 (87 年 6 月 25 日)

試驗項目：保護等級 (IP45) 驗證試驗

申請日期：101 年 04 月 20 日

收件日期：101 年 05 月 08 日

收樣日期：101 年 06 月 25 日

取樣方式：由申請單位自行送樣

試驗日期：101 年 07 月 02 日

試驗地點：台灣大電力研究試驗中心_高電力實驗室

試驗人員：台灣大電力研究試驗中心_徐志得

試驗結果：委託保護等級 (IP45) 驗證試驗，符合 CNS 14165 (87 年 6 月 25 日) 規定。

※註：本報告共 32 頁。

報告簽署人：

