

公正 服務 創新 效率



金屬閉鎖型配電箱及控制箱型式試驗報告

試驗編號：SG20120008

發行日期：101 年 11 月 27 日

試驗室名稱：高電力實驗室

試驗室地址：238 新北市樹林區大安路 84 號

大電力



財團法人台灣大電力研究試驗中心

Taiwan Electric Research & Testing Center

地址：328 桃園縣觀音鄉草漯村榮工南路 6-6 號

電話：(03) 483-9090 (代表號)

傳真：(03) 483-8119 (代表號)

電子信箱：customer_service@ms.tertec.org.tw

網址：www.tertec.org.tw

- ◆ 本測試結果僅對測試樣品負責。
- ◆ 未經本實驗室書面同意，報告不得部份複製，但完整複製則不在此限。
- ◆ 本報告所載事項，不得作為廣告、出版物或商品推銷之用。
- ◆ 本報告每頁均加蓋騎縫密碼，未蓋本中心騎縫密碼者無效。
- ◆ 諮詢電話：(02) 2681-7233、(02) 2683-9474。



金屬閉鎖型配電箱及控制箱型式試驗

申請單位：富山電機有限公司

地址：高雄市鳥松區美庄路 12 號

製造單位：富山電機有限公司

地址：高雄市鳥松區美庄路 12 號

試樣名稱：金屬閉鎖型配電箱及控制箱

試樣型式：FS24-1250-25

試樣規格：3 ϕ 、60Hz、24kV、1250A、25kAx3sec、屋內型、MWG TYPE

製造號碼：FS-10105-01

試樣數量：壹組

依據標準：CNS 3990 & CNS 3991 (84 年 7 月 29 日修訂版)

試驗項目：型式試驗及特殊試驗（內部故障電弧試驗 25kAx0.1sec）

申請日期：101 年 04 月 20 日

收件日期：101 年 05 月 08 日

收樣日期：101 年 06 月 25 日

取樣方式：由申請單位自行送樣

試驗日期：101 年 06 月 25 日～101 年 11 月 23 日

試驗地點：1.台灣大電力研究試驗中心_高電力實驗室

2.富山電機有限公司

3.大陸國家高壓電器質量監督檢驗中心

試驗人員：1.台灣大電力研究試驗中心_徐志得、林禧霖、林裕仁、周坤謀、洪培鈞、
張基德、林清華、鍾淑芳

2.富山電機有限公司_吳明坤

3.大陸國家高壓電器質量監督檢驗中心代表_賈濤

試驗結果：委託型式試驗及特殊試驗（內部故障電弧試驗）項目，皆符合 CNS 3990 & CNS 3991 (84 年 7 月 29 日修訂版)規定。

※註：本報告共 80 頁。

報告簽署人：

